



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. Târgului, Nr. 26 Tel.: 40 251/416.235
Craiova, 200632 Fax: 40 251/411.561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Licitatii
Nr.130899/12.04.2023

Către,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la atribuirea achiziției directe având ca obiect: **"Achiziție lucrări de reparații și vopsire piscine din beton"** Complexul acvatic Water Parkk, strada Banul Stepan Nr.2A, Craiova, jud. Dolj, anunț publicitar ADV13563791.

Urmare solicitărilor de clarificări transmise de către un operator economic interesat, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea nr.1 Pentru lucrarea de reparații și vopsire piscine din beton- Water Park Craiova, avem nevoie de poze să putem estima cantitățile de reparat fisuri și chituiture cu mortar epoxi. Pozele să fie din zonele cele mai afectate unde sunt fisuri și exfolieri de vopsea.

Răspuns conform compartimentului de specialitate :
Atasăm poze

Intrebarea nr.2 În cazul șlefuirii mecanice a vopselei vechi freza se reglează la 0,5mm, la 1mm, la 1,5mm, la 2 mm. Ce grosime vom freza?

Răspuns conform compartimentului de specialitate :
Fiecare operator își va realiza propria tehnologie de execuție cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini și a legislației cu privire la calitatea în construcții.

Intrebarea nr.3 În cazul frezării, după frezare se constată că suprafață de mortar sau șapa este slabă, se întărește cu lac epoxi sau se poate finisa, cu un strat de lac epoxi cu făină de cuarț în grosime de 1mm sau 2mm. Se dorește impermeabilizarea stratului suport cu amorsa epoxi sau se dorește finisarea suprafeței cu lac epoxi cu făină cuarț minim 1 mm grosime?

Răspuns conform compartimentului de specialitate:
Fiecare operator își va realiza propria tehnologie de execuție cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini și a legislației cu privire la calitatea în construcții.

Intrebarea nr.4 În cazul în care sunt porțiuni degradabile și trebuie reparate cu mortar sau șapă suprafețele respective trebuie acoperite cu prelate sau folii și nu se aplică produse epoxi 28 până la 35 zile după aplicarea șapei pe baza de ciment (umiditatea stratului suport trebuie să fie mai mică de 6%).

Durata de întărire (reticulare) a produselor epoxi este de șapte zile de la aplicare, după care se poate aplica alt produs, timpul de execuție de 45 zile calendaristice nu este suficient, desfacere șapa o zi sau două, refacere șapa patru cinci zile, 35 zile durată de întărire și uscare, aplicat epoxi plus, întărire șapte zile, aplicat strat colorat de vopsea o zi un strat două straturi două zile timp de execuție 51 zile.

Veti prelungi timpul de execuție la 51 zile calendaristice? de la 45 zile.

Răspuns conform compartimentului de specialitate:

Se vor respecta cerințele Caietului de sarcini.

Intrebarea nr.5. Durata de viață a sistemului de vopsire cât se dorește să fie, trei ani, cinci ani, zece ani , cinsprezece ani ?

Sunt sisteme de revopsire vopsea pentru piscine, vopsele acrilice cu durata de viața de trei ani - cinci ani sau este sistem compozit lac Epoxi, Rasina Poliuretanică hidroizolanta (Impermax) vopsele poliuretanică la culoare dorită (albastru marin) durata de viața cinsprezece ani. Lac amorsa Epoxi, lac epoxi cu faina cuarț 1 mm, rășină poliuretanică Impermax, vopsea acrilică pentru piscine.

Răspuns conform compartimentului de specialitate :

Lucrările se vor executa conform cerințelor Caietului de sarcini

Intrebarea nr.6 În contract la punct 15.4 Recepția se poate face și pentru parti a le lucrari, dinsticte din punct de vedere si functional. Recepția se poate face pe fiecare piscina in parte.

Dupa efectuarea recepției la un bazin (piscina beton) cu cantitati de lucrari suprafete de reparatii si suprafete de vopsitorii pe articole de deviz, vom introduce factura pentru, recepția respectiva, termenul de plata partiala este de 30 zile?,sau termenul de plata provizorie a parti din lucrare este de maxim 14 zile calendaristice iar la recepția finala, la finalizarea lucrarilor din contract, termenul este de 30 zile.

Răspuns conform compartimentului de specialitate :

Se vor respecta cerințele Caietului de sarcini.

**Director executiv,
Maria Nuta**



Nume prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cristina Mădălina Crețu	Șef Serviciu	04.2023	
Întocmit, Dole Teodora	Consilier Achizitii Publice	..04.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Licității	2	5	Dosar achizitie
2	Exemplar 1	Operatori economici interesati	2	5	Site-ul PMC









