



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. Targului, nr. 26 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200632 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro



Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii
Serviciul Licitatii
Nr.293275 / 20.08.2024

**Catre,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI**

Referitor la achizitia directa având ca obiect: „ *Servicii de revizie a grupurilor electrogene, din incinta Complex de Agreement Acvatic situat în Craiova, str. Banul Stepan nr.2A jud.Dolj, precum și Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, situat în Craiova, B-dul Ilie Balaci nr.8, jud. Dolj*” :

Urmare solicitarii de clarificări primite din partea unui operator economic interesat pe adresa de mail: achizitii@primariacraiova.ro, vă comunicăm următoarele:

Întrebare: Referitor la anuntul publicitar ADV1441431/14.08.2024, va rugam clarificați următoarele:

„1-la capitolul „REVIZIE GRUPURI ELECTROGENE „din Caietul de Sarcini, pentru Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor

-la liniuta a 12-a se doreste inlocuirea sau nu a curelei de transmisie? (pentru a se putea emite o oferta corecta)

-la liniuta a 15-a se doreste inlocuirea sau nu a furtunelor de racire ?(pentru a se putea emite o oferta corecta)

-la liniuta a 16-a se doreste schimbarea doar a 135 litri ulei motor pentru toate grupurile?

Cantitatea reala pentru inlocuirea uleiului de motor pentru toate grupurile este mult mai mare. (pentru a se putea emite o oferta corecta)

-la liniuta a 17-a schimbarea filtrelor de ulei =9 buc.se refera la filtrele de pe toate grupurile sau se doreste un stoc de filtre de ulei de 9 buc. pentru fiecare grup? (pentru a se putea emite o oferta corecta)

-la liniuta a 18-a se doreste inlocuirea sau nu a furtunelor de ulei ?(pentru a se putea emite o oferta corecta)

-la liniuta a 19-a schimbarea filtrelor de aer =9 buc.se refera la filtrele de pe toate grupurile sau se doreste un stoc de filtre de aer de 9 buc. pentru fiecare grup? (pentru a se putea emite o oferta corecta)

la liniuta a 20-a schimbarea filtrelor de combustibil =9 buc.se refera la filtrele de pe toate grupurile sau se doreste un stoc de filtre de combustibil de 9 buc. pentru fiecare grup? (pentru a se putea emite o oferta corecta)

-la liniuta a 22-verificarea injectoarelor nu se poate face decat pe un stand de probe autorizat, solicitarea dvs.va duce la nefunctionalitatea grupului pana la remontarea injectoarelor pe grup.

Răspuns, conform compartiment de specialitate:

-la liniuța a12-a se dorește înlocuirea sau nu a curelei de transmisie?

R: În funcție de uzura existentă sau de numărul de ore de funcționare specificate în fișa tehnică.

-la liniuța a 15-a se dorește înlocuirea sau nu a furtunelor de răcire?

R: În funcție de uzura existentă sau de numărul orelor de funcționare specificate în fișa tehnică.

-la liniuța a 16-a se dorește înlocuirea doar a 135 litri ulei de motor pentru toate grupurile?

R:Da.

-la liniuța a 17-a schimbarea filtrilor de ulei = 9buc. se referă la filtrele de pe toate grupurile sau se doreste un stoc de filtre de ulei de 9buc. pentru fiecare grup?

R: Menționez că fiecare grup electrogen excepție făcând modelul Genpower GPR 112 care este dotat cu un singur filtru, celelalte având câte doua bucați, în total de 9buc. filtre de înlocuit.

-la liniuța 18-a se dorește sau nu înlocuirea furtunelor de ulei?

R:În funcție de uzura existentă sau de numărul de ore de funcționare specificate în fișa tehnică.

-la liniuța 19-a schimbarea filtrelor de aer=9 buc se referă la filtrele de pe toate grupurile sau se dorește un stoc de filtre de aer pentru fiecare grup?

R:Da, se dorește înlocuirea celor 9 buc. filtre de aer de pe toate grupurile.

La liniuța 20-a schimbarea filtrelor de combustibil=9 buc. se referă la filtrele de pe toate grupurile sau se dorește un stoc de filtre de 9 buc pentru fiecare grup?

R: Da se dorește înlocuirea celor 9 buc. filtre de pe toate grupurile electrogene.


-la liniuța 22-a verificarea injectoarelor nu se poate face decât pe un stand de probe autorizat, solicitarea dumneavoastră va duce la nefuncționalitatea grupului până la remontarea injectoarelor pe grup?

R: Pentru grupurile electrogene din cadrul **Stadion de Fotbal**, efectuarea reviziilor se va face într-un timp relativ scurt (12 ore) / fiecare grup electrogen, fără a afecta evenimentele care se vor desfășura în acea perioadă.

Director executiv,

Maria Nuță



Nume prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Cristina Mădălina Crețu	Șef Serviciu	20.08.2024	
Întocmit Ionel Petre	Inspector specialitate	20.08.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Licității	1	-	
2	Exemplar 1	Operatorii economici interesați	1	-	e-mail/site